

Gia Lai, ngày 09 tháng 11 năm 2020

LỆNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA
(V/v Vận hành xả nước qua tràn)

Căn cứ Điều 7, Điểm b Khoản 1 Điều 8, Điều 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bản tin dự báo khi có lũ số 71/Lũ/TB-ĐKVTN ngày 09/11/2020 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên:

+ Mức nước đo đặc tại Trạm thủy văn An Khê vào lúc 07h00' ngày 09/11/2020 là 402,63m, dưới báo động I là 1,87m; Số liệu quan trắc lưu lượng về hồ An Khê: 122m³/s.

Số liệu dự báo lưu lượng về hồ An Khê: 06 giờ tới là 130 m³/s; 12 giờ tới là 150 m³/s; 18 giờ tới là 160 m³/s; 24 giờ tới là 180 m³/s.

+ Số liệu quan trắc lưu lượng về hồ Ka Nak vào lúc 07h00' ngày 09/11/2020 là 72,8 m³/s.

Số liệu dự báo lưu lượng về hồ Ka Nak: 06 giờ tới là 100 m³/s; 12 giờ tới là 230 m³/s; 18 giờ tới là 250 m³/s; 24 giờ tới là 270 m³/s..

Thực tế số liệu quan trắc và dự báo tại hồ chứa An Khê, hồ chứa Ka Nak do Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak, cung cấp là:

Hồ chứa	Ngày	Giờ	Mức nước hồ lúc 08h ngày 09/11/2020 (m)		Lưu lượng (m ³ /s)			Số liệu đề xuất	
			Thượng lưu	Hạ Lưu	Đến hồ	Xả qua công trình		Lưu lượng xả (m ³ /s)	Thời điểm bắt đầu xả
						Qua tràn	Phát điện		
An Khê	09/11/2020	08 giờ	428,98	415,05	149,87	100	48	100-300	13 giờ ngày 09/11/2020
Ka Nak	09/11/2020	08 giờ	512,93	456,5	75,3	0	27,4	50-200	13 giờ ngày 09/11/2020

Xét đề xuất của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak về việc xả nước điều tiết lần đầu qua tràn hồ chứa An Khê, hồ chứa Ka Nak tại Văn bản số 1730/ĐX-TĐAK ngày 09/11/2020; Theo đề nghị của Tổ tham mưu đề xuất ban hành lệnh vận hành và của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak.

Trưởng ban - Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai ra lệnh **VẬN HÀNH HỒ CHỨA AN KHÊ, VẬN HÀNH HỒ CHỨA KA NAK.**

1. Đơn vị thực hiện lệnh: Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak.

2. Nội dung thực hiện lệnh: VẬN HÀNH XẢ NƯỚC QUA TRÀN.


2.1 Vận hành xả nước qua tràn hồ chứa An Khê:

- Lưu lượng hiện đang xả: 100 m³/s.
- Sau đó căn cứ tình hình thủy văn thực tế điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp với lưu lượng xả lớn nhất là: 300 m³/s.

2.2 Vận hành xả nước qua tràn hồ chứa Ka Nak:

- Lưu lượng xả nước lần đầu: 50 m³/s.
- Sau đó căn cứ tình hình thủy văn thực tế điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp với lưu lượng xả lớn nhất là: 200 m³/s.

3. Hiệu lực của lệnh: Thời điểm bắt đầu xả: 13h00' ngày 09/11/2020./.

Nơi nhận: 

- Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện: Krông Pa, Ayun Pa, An Khê, Kbang, Ia Pa, Kông Chro;
- Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia;
- Ban chỉ huy PCLB và TKCN Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban chỉ huy PCLB và TKCN Bộ Công Thương;
- Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTT (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (b/c);
- Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak;
- Các Sở : Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường ;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên;
- Lưu: VP,NL.



**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Kpả Thuyên

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN LỆNH

Người tiếp nhận lệnh:

Nhận lệnh vào lúc:giờ ngàytháng năm 20...

Đã báo cáo cho: Ông (bà)chức vụ:.....

NGƯỜI NHẬN LỆNH

(Ký, ghi họ tên)