

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KBANG**  
Số: 04/QĐ - UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Kbang, ngày 19 tháng 01 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Kbang; hạng mục: Thay thế, sửa chữa trạm bơm cấp 1 - nhà máy dúc khảo sát.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số: 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;*

*Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại kết quả thẩm định số: 01 /XD-KT&HT ngày 07/01/2021 về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Kbang; hạng mục: Thay thế, sửa chữa trạm bơm cấp 1 - nhà máy dúc khảo sát,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ dự toán xây dựng công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Kbang; hạng mục: Thay thế, sửa chữa trạm bơm cấp 1 - nhà máy dúc khảo sát với nội dung sau:

1. Tên công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thị trấn Kbang;
2. Hạng mục: Thay thế, sửa chữa trạm bơm cấp 1 - nhà máy dúc khảo sát.
3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Hạ tầng Giao thông Đô thị.
5. Đơn vị lập hồ sơ dự toán: Ban quản lý Hạ tầng Giao thông Đô thị.
6. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục hư hỏng tại trạm bơm cấp 1 – nhà máy dúc khảo sát sớm đưa nhà máy vào hoạt động để cấp nước sinh hoạt lại cho nhân dân trên địa bàn.
7. Quy mô và Giải pháp xây dựng:

- Đường dây điện 4 sợi dây 4x35 mm<sup>2</sup> bị chạm chập nên động cơ không hoạt động; cần thay thế đường dây mới bằng 02 dây 4x35mm<sup>2</sup> (dây ruột đồng) L=310m (Hệ thống điện cũ có 4 dây, xin thay thế 2 dây, còn tận dụng lại 2 dây).

- Dàn phao bị sóng đánh bong các phi, không đảm bảo cho việc đỡ đường ống và hệ thống dây điện; thay thế 15 phao (loại 3 phi) (khung bằng Inox) và 20 phi nhựa để khắc phục.

- Ống dẫn nước bị rách, không đảm bảo hoạt động; Thay ống dẫn nước bằng ống nhựa HDPE D160mm, dày 9,5mm, 10par, L=60m và phụ kiện kèm theo.

- Ống ruột gà bảo vệ dây điện bị rách hư nhiều đoạn không đảm bảo an toàn điện; Thay mới ống nhựa xoắn HDPE D60/50 L=310m.

- Máy bơm số 1 hư hỏng không hoạt động; cần sửa chữa để hoạt động được.

- Hệ thống điều khiển của trạm bơm bị báo lỗi; Thay mới khởi động mềm của động cơ số 1 để đảm bảo tủ hoạt động.

8. Tổng kinh phí phê duyệt: **313.047.000** đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu, không trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn).

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

10. Hình thức quản lý dự án: UBND huyện giao Ban quản lý Hạ tầng Giao thông Đô thị trực tiếp quản lý và điều hành công trình.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

**Điều 2.** Ban quản lý Hạ tầng Giao thông Đô thị có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư, chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc huyện; Trưởng ban quản lý Hạ tầng Giao thông Đô thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu VP, VT, TH.



**Nguyễn Văn Dũng**