

CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC KBANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111/GLPC-ĐLKB

7805

Kbang, ngày 09 tháng 12 năm 2019

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Mười- HĐND huyện (khóa VII).

Kính gửi: UBND huyện Kbang.

Thực hiện công văn số 1689/UBND-TH ngày 04/12/2019 của UBND huyện Kbang “V/v Tham mưu UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười- HĐND huyện (khóa VII)” Điện lực Kbang báo cáo, trả lời như sau:

1-Cử tri xã Sơ Pai: Đề nghị nâng cấp trạm biến áp Thôn 5, hiện nay dân cư đông, nhu cầu sử dụng điện lớn vì vậy không đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt.

Trả lời: TBA này, Điện lực đã đăng ký bổ sung vào kế hoạch ĐTXD năm 2020 (hiện đang chờ các cấp phê duyệt đầu tư) sẽ nâng cấp XD mới thêm 01 TBA 2 pha 50kVA (dự kiến đặt tại trung tâm làng Kung), với việc bổ sung TBA này thì sẽ đáp ứng tốt hơn về nhu cầu điện sinh hoạt khu vực trên.

2-Cử tri xã Đăk Rong: đề nghị di dời 02 trụ điện ra khỏi khuôn viên trụ sở UBND xã

Trả lời: 02 trụ điện trong khuôn viên của UBND xã Đăk Rong thuộc công trình cấp điện xã Đăk Rong- dự án WB-2, được đóng điện đưa vào vận hành năm 2002, hiện đang đảm bảo vận hành an toàn. Công trình điện trên đã được UBND tỉnh Gia Lai cấp đất XD theo QĐ số 23/QĐ-UB ngày 30/01/2003 v/v: Giao đất cho Ban Quản lý Dự án năng lượng Nông thôn khu vực miền Trung để XD DZ&TBA và móng cột điện công trình cấp điện cho xã Đăk Rong- huyện Kbang (có kèm theo QĐ số 23/QĐ-UB), do vậy 02 trụ điện này không thuộc trách nhiệm của Điện lực phải di dời.

3-Cử tri xã Kông Bờ La

3.1. Đề nghị sửa chữa trụ điện tại nhà ông Đinh Xuyn- làng Briêng, hiện nay do mưa bão đã gãy, sử dụng trụ điện tạm bợ.

Trả lời:

Theo hợp đồng thỏa thuận giữa ngành Điện và khách hàng sử dụng điện việc quản lý tài sản tại vị trí đo đếm, do vậy đường dây sau công tơ thuộc trách nhiệm của khách hàng do vậy khách hàng phải chủ động sửa chữa để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Nếu khách hàng có nhu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật thì liên hệ qua Trung tâm CSKH Tổng Công ty Điện lực miền Trung: 19001909- Website: <http://cskh.cpc.vn> hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của Điện lực Kbang.

3.2. Đề nghị có kế hoạch khảo sát và di dời các đường dây nội thôn 3, thôn 4 và làng Lọt để đảm bảo quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới, hiện nay một số đường điện trước dây quy hoạch gần đường.

Trả lời: Ngày 06/12/2019. ĐL kbang đã bố trí cán bộ đến làm việc trực tiếp tại UBND xã Kông Bờ la và kiểm tra hiện trường cụ thể như sau:

+ Tại thôn 3, thôn 4, một số trụ điện nằm trong vườn của dân, cách đường nội thôn từ 10-12m, không liên ảnh hưởng đến việc mở rộng đường nội thôn, lưới điện hạ áp đảm bảo an toàn theo tiêu chí nông thôn mới.

